

## 1. Питање:

У конкурсној документацији у моделу уговора члан 7. навели сте да гарантни рок износи 10 година а у члану 8. „У гарантном року извођач радова се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем кварова и недостатака на обављеним радовима...“

Извођач радова може дати гарантни рок за уграђени материјал, опрему и делове колико је и гарантни рок произвођача, како сте Ви у конкурсној документацији ставили горе наведени гарантни рок (10 година) молимо за додатна појашњења.

### Одговор:

У конкурсној документацији у моделу уговора члан 7. навели смо гарантни рок за изведене радове у трајању од 10 година. Што се тиче гарантног рока за уграђену опрему, прихватимо гарантни рок који даје произвођач те опреме.

## 2. Питање:

У конкурсној документацији у предмеру и предрачуну радова поглавље III, позиција 1., наведена је ЛЕД светиљка, ЛЕД модул РНЈ65-D. По техничким карактеристикама наведена светиљка ради у температурном опсегу од - 30°С до +40°С. Како је у летњем периоду температура на нивоу асфалта врло често изнад +40° С молимо додатна појашњења за избор светиљки.

### Одговор:

Што се тиче техничких карактеристика тражене ЛЕД светиљке, она је део пројектне документације која је израђена од стране ЈКП Завод за урбанизам Града Ниша и нисмо у могућности да ову ставку променимо, али Извођач радова може да у оквиру грађевинског дневника да своју примедбу на техничке карактеристике ове светиљке и да предлог Надзорном органу за њену промену.